Код заказа преобразователя давления ПДК

Преобразователь давления корабельный ПДК	–	XX	–	X	–	XXXX	–	X	–	X	–	XXX	–	X	–	XX	–	XXX

Тип корпуса

Стандартный (IP67)	67
Погружной (IP68)	68
Для низкого давления воздуха и газов (IP65)	65
Погружной малогабаритный (IP68)	М8
Взрывонепроницаемая оболочка	ВО

Тип измерителя

Абсолютного давления	А
Избыточного (относительного) давления	И
Разности давлений	Д
Пьезометрический	П

Диапазон измерений

Диапазон	Код	Диапазон	Код
0 ... 0,010 МПа	М010	0 ... 25,0 МПа	25М0
0 ... 0,016 МПа	М016	0 ... 40,0 МПа	40М0
0 ... 0,025 МПа	М025	0 ... 1 м вод.ст.	01В0
0 ... 0,040 МПа	М040	0 ... 1,6 м вод.ст.	01В6
0 ... 0,060 МПа	М060	0 ... 2,5 м вод.ст.	02В5
0 ... 0,10 МПа	0М10	0 ... 4 м вод.ст.	04В0
0 ... 0,16 МПа	0М16	0 ... 6 м вод.ст.	06В0
0 ... 0,25 МПа	0М25	0 ... 10 м вод.ст.	10В0
0 ... 0,40 МПа	0М40	0 ... 16 м вод.ст.	16В0
0 ... 0,60 МПа	0М60	0 ... 25 м вод.ст.	25В0
0 ... 1,0 МПа	01М0	По заказу	XXXX
0 ... 1,6 МПа	01М6		
0 ... 2,5 МПа	02М5		
0 ... 4,0 МПа	04М0	М — МПа В — м вод. столба К — кПа Г — кгс/см^2	
0 ... 6,0 МПа	06М0		
0 ... 10,0 МПа	10М0		
0 ... 16,0 МПа	16М0		

Выходной сигнал

Токовый 4 ... 20 мА, совмещенный с интерфейсным	А
Релейный (с интерфейсным по цепи питания), срабатывание на замыкание контактов (кроме исполнений 0ExiaCTII5 X) хар-ки контактов см. п.п.1.2.2 (б)	Р1
Релейный (с интерфейсным по цепи питания), срабатывание на размыкание контактов (кроме исполнений 0ExiaCTII5 X) хар-ки контактов см. п.п.1.2.2 (б)	Р2
Релейный (с интерфейсным по цепи питания), срабатывание на замыкание контактов (кроме исполнений 0ExiaCTII5 X) хар-ки контактов см. п.п.1.2.2 (в)	П1
Релейный (с интерфейсным по цепи питания), срабатывание на размыкание контактов (кроме исполнений 0ExiaCTII5 X) хар-ки контактов см. п.п.1.2.2 (в)	П2
Релейный (с интерфейсным по цепи питания), срабатывание на замыкание контактов (кроме исполнений 0ExiaCTII5 X) хар-ки контактов см. п.п.1.2.2 (г)	Д1
Релейный (с интерфейсным по цепи питания), срабатывание на размыкание контактов (кроме исполнений 0ExiaCTII5 X) хар-ки контактов см. п.п.1.2.2 (г)	Д2
Интерфейсный (с использованием команд протокола HART)	И
Токовый 4...20 мА, с повышенным быстродействием	Б

Взрывозащищенность

Стандартное исполнение	0
Исполнение «искробезопасная электрическая цепь» 0ExiaIICT5 X	1
Исполнение «взрывонепроницаемая оболочка» 1ExdIICT5 X (только ПДК-ВО-...)	2

Тип и размер присоединения

Резьба метрическая М20×1,5	М20
Резьба метрическая М22×1,5	М22
Резьба трубная G 1 - А ГОСТ 6357-81	01Т
Резьба трубная G 1/2 - А ГОСТ 6357-81	Т12
Фланец с размерами DN25 PN40 исп. В ГОСТ 33259-2015	Ф25
Для блочного монтажа, только ПДК-67(68; ВО)-Д-..., Б01, Б02...Б99	БХХ
По согласованию	ХХХ

Исполнение мембраны

Нормальная	Н
Химостойкое (кроме ПДК-ХХ-Д-... и ПДК-65-...)	Х

Погрешность измерения

0,15%	01
0,25%	02
0,5%	05
1,0%	10
1,5%	15

Длина кабеля (для ПДК-68-... и ПДК-М8-...), каб. ввод или отверстие для кабельного ввода

Длина кабеля в м (кратно 1 м, только ПДК-68-... и ПДК-М8-...)	ХХХ
Кабельный ввод для кабеля диаметром 8...12 мм (только ПДК-67-...)	Р13
Отверстие резьбовое (только ПДК-67-...) М12×1,5 (М16×1,5; М20×1,5; М24×1,5; М25×1,5)	М12 (М16; М20; М24; М25)
Кабельный ввод из перечня поставляемых каб. вводов или по согласованию (только ПДК-67-... и ПДК-ВО-...)	ХХХ