Код заказа преобразователя температуры UTT

Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом UTT	–	XX	–	LXXX	–	±XXX	–	±XXX	–	X	–	XXX	–	ISX	–	XXX	–	TWX	–	XXX	–	X

Тип корпуса

Степень защиты IP67	67
Степень защиты IP68	68
Степень защиты IP65	65
«Взрывонепроницаемая оболочка»	EP

Длина зонда (термокармана)

Длина зонда (термокармана), мм	XXX

Диапазон измерения

Нижний предел, +/- °C	±XXX
Верхний предел, +/- °C	±XXX

Выходной сигнал

Термосопротивление Pt100, 3-х проводное подключение	A
Токовый 4 ... 20 мА, 2-х проводное подключение	B
Токовый 4 ... 20 мА и HART, 2-х проводное подключение	C
Интерфейсный (HART), 2-х проводное подключение	I
Релейный и HART (кроме исполнений 0ExiaIICT6 X)	R

Тип и размер присоединения

Резьба трубная цилиндрическая наружная G1/2 ГОСТ 6357-85, штуцер фиксированный	G12
Резьба трубная цилиндрическая наружная G1/2 ГОСТ 6357-85, штуцер накидной (для исполнений с дистанционной вставкой)	12G
Фланцевое согласно DN25 PN40 Исп. 1 ГОСТ 12815	F25
По заказу	XXX

Исполнение по взрывозащищенности

Обычное исполнение (без взрывозащиты)	0
Исполнение 0ExiaIICT6 X	1
Исполнение 1ExdIICT6 X (только для UTT-EP)	2

Кабельный ввод

Для кабеля диаметром 8...12 мм	P13
Отв. с резьбой M12×1,5 для установки кабельного ввода M12×1,5	M12
Отв. с резьбой M20×1,5 для установки кабельного ввода M20×1,5	M20
Отв. с резьбой M24×1,5 для соединения с переходником к защитной оболочке	M24
Длина заделанного кабеля (для погружных исполнений IP68), м	XXX

Комплектация термокарманом

Не комплектуется	0
Комплектуется, термокарман G 1/2 — G 1/2	1
Комплектуется, термокарман G 1/2 — фланец DN25 PN40 Исп. 1 ГОСТ 12815-80	3
По заказу	X

Наличие и длина дистанционной вставки (если не требуется — раздел отсутствует или 000)

Длина вставки, мм	XXX

Дополнительная сертификация (если не требуется — раздел отсутствует)

Российский Морской Регистр Судоходства	M
Российский Речной Регистр	R